

INFORME APTITUD AGUA DE CONSUMO

Muestra Dep. Ontecilla Fecha 11/12/2015

Parámetros físico-químicos

	Límite	Valor	Alerta
Arsénico	10 µ/l	1.6	
Boro	1 mg/l	<100	
Cadmio	5 µg/l	<0.2	
Cianuro	50 µg/l	<0.01	
Cobre	2 mg/l	<0.2	
Cromo	50 µg/l	<0.05	
Fluoruro	1.5 mg/l	<0.5	
Mercurio	1 µg/l	<0.5	
Niquel	20 µg/l	0.51	
Nitrato	50 mg/l	28	
Nitrito	0.5 mg/l	0	
Plomo	25 µg/l	<0.2	
Selenio	10 µg/l	0.93	

Parámetros indicadores

	Límite	Valor	Alerta
Aluminio	200 µg/l	1.16	
Cloruro	250 mg/l	8	
C.E.	2500 µS/cm	502	
Hierro	200 µg/l	<15	
Manganeso	50 µg/l	<0.5	
Oxidabilidad	5 mg O ₂ /l	0.6	
pH	6.5 -9.5	7.83	
Sodio	200 mg/l	7	
Sulfato	250 mg/l	54	

Diagrama de aptitud agrícola

